

## שימוע - הצעת החלטה לשינוי אמת מידה 42- השלת תדר מישיבה מס' 556

מיום 01.04.2019

בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן: "חוק משק החשמל"), מבקשת רשות החשמל (להלן: "הרשות") את התייחסות הציבור לשינוי אמת מידה 42- השלת תדר כדלהלן:

1. אמת מידה 42 תתוקן בהתאם לנוסח המצורף לשימוע.
2. שינוי זה יכנס לתוקפו חודשיים מיום קבלת החלטה או שבוע מיום קבלת התיקון ברשומות, המאוחר מבניהם.

### ביאורים

1. השינוי המוצע לתיקון אמת המידה נועד לדייק את כמות האנרגיה המושלת, וכפועל יוצא מכך תשלום מדויק יותר עבור האנרגיה המושלת מהצרכן. ההצעה היא לתיקון ושינוי אופן חישוב מדידת צריכת הבסיס והצריכה בזמן ההשלה לאינטרוולים מלאים בלבד.
2. בשיטת החישוב הקיימת באמת המידה, בעת ביצוע השלה באמצע אינטרוול המדידה הנוכחי של 5 דקות, ההשלה מחושבת ביחס לתחילת האינטרוול או סוף האינטרוול, בהתאם למועד תחילת ההשלה. בשיטה זו, נוצר מצב בו חישוב האנרגיה המושלת וחישוב הבסיס מושפעים מזמנים בהם הצרכן לא נדרש להשתתף בהסדר, ומובילים לפגיעה בתשלום עבור האנרגיה המושלת לה הוא זכאי.
3. השינוי המוצע מבוסס על מעבר למדידה של הספק הבסיס באינטרוולים שלמים לפני האירוע השלה ומדידה של האנרגיה המושלת באינטרוולים בהם בוצעה השלה לכל אורכם או בחלקם. כאשר, על בסיס תוצאות המדידה באינטרוולים בהם נעשתה השלה ייעשה תקנון לזמן באינטרוולים השלמים לפני אירוע ההשלה. שיטת חישוב זו מביאה לקירוב התשלום המגיע לצרכן בשל האנרגיה המושלת.